

Notwendige Infos:
1. spezifischer Wärmebedarf entspricht 1995 -> 40 - 60 W/m²
2. Fläche der einzelnen Räume -> Maße aus Grundriss (Berechnung in Excel)
3. Systemtemperaturen -> aus Hilfestellung -> VL 60°C; RL 40°C
4. Raumtemperaturen -> üblich: Bad 24°C; übrige Räume 20°C: Schlafzimmer evtl 18°C